Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
15.04.26	ОВБ-5 Балеву А.А. (НК 1-й Лермонтовский) ТП-892(6)	
12^{07}	муч А Гр. 12 Механизация отключать ПП	
	12^{10} Вып	
12^{10}	ОВБ-2 Субботину Дв (мр. Павшинская пойма)	
	Выполнил ТО согласно ППР	
	15^{41} Вып	
18^{00}	Выведены из состава смены Есин И.В, Стуков Ю.В,	
	дублер Ержанов Б.А	
18:00	За время дежурства ДС, ТН, отключения от ИПС обору-	
	дования в ОС, СВ, ОЖ. Библиотека, документация, ключи	
	от ЭЗ, средства связи и защиты и пожаротушения	
	сданы без замечаний	
	Сдал ЭИЗС Ц.Г.Кузнецов	
	Смену принял Ахмадеев	
	Смер сдал Кашапов	
19^{44}	Баранов "Гонфини" и/ф - 18-Н - закрыт.	
	21 РЗР ДД Блок - "Гонфини" РП - 5328 откл ЗН напр КВН (ИПО)	
	Вып: 22-39	
16.04.26 00^{18}	ДД Игнатьев ЖХ - Мытищи в ЖК "Кедр" полностью	
	отсутствует ЭЭ. ул. Егорова, ул. Пацейко, ф. Сухарево.	
00^{28}	ДД Мытищинский РЭС Егоров - предварительная информация	
	отключения на ПС-664 "Аксаково".	
01^{07}	ОВБ-2 Ефларов ДЭ: ЖК "Кедр" Кап-и 1956 - без напряжения	
	РУ-10/6 кВ.	
01^{12}	ДД Мытищинский РЭС Егоров: ДД На ПС-664 "Аксаково" - откл.	
	ф - 743 технологий РП-18, КРУН-193/1932. время вклю-	
	чения от 1 часа, РИСЗ - 30 процентов.	
01^{33}	ОВБ-2 Ефларов ДЭ - ЖК Кедр - Кап-и 1955 с напряжением.	
01^{39}	ДД Мытищинский РЭС Егоров - РП-18 с.1, с.2 РУ-10 кВ	
	- подано напряжение по резерву.	
01^{48}	ОВБ-2 Ефларов ДЭ: ЖК "Кедр" - Кап - 1956 - с напряж,	
	без замечаний.	
07:00	За время дежурства ДС, ТН, отключения от ИПС отражено	
	в ОС, СВ, ОЖС. Библиотека, документация, ключи от ЭЗ, средства связи,	
	защиты и пожаротушения исправны, укомплектованы и	