Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
08.06.22 09:15	ЭЛ Левинскому С.О. (ЖК Эко-Видное) : БП-1322 ТП-1 вывести в ремонт Т-А.	
	вып: 09:40	
09:41	ЭЛ: Левинскому С.О. (ЖК Эко-Видное): НД-1704 подготовить РМ и допустить бригаду ВВИТ-1Т-А.	
	бр. допущена: 09:50	
10:27	ЭЛ Левинский С.О. (ЖК Эко-Видное): НД-1704 закрыт, бр. удалена, работа выполнена.	
10:29	ЭЛ Левинскому С.О. (ЖК Эко-Видное): БП-1323 ТП-1 ввести в работу Т-А.	
	вып: 10:53	
10:45	УК диспетчер Чуйко (КП Архитектурный квартал Южная долина об ТП-1628 нет напряжения.	
10:55	Россети ДД Дал. РЭС Тюкина О.В. аварийное обесточение РП-54 с.1 с.2.	
11:01	ОВБ-5 Баеву А.А. выехать объект КП Архитектурный квартал Южная долина.	
11:58	(ДИП Механтьево) председатель Мурзаев А.Ю. на КТП(К)-103 отсутствует U	
12:00	Мособлэнерго Красногорский ПО диспетчер Дикарев А.Ю. обесточение ЛЭП-6кВ ТП-93-(КТП)-58	
14:01	ОВБ-5 Баев А.А.: КП Арх. квартал Южная долина повреждение ЭУ напряжения нет.	
14:28	Мособлэнерго Красногорский ПО диспетчер Дикарев А.Ю. повреждение КЛ в сетях Мособлэнерго. Снимается под U, подача в ближайшее время.	
15:22	Мособлэнерго Красногорский ПО диспетчер Дикарев А.Ю. U 15:27 подано U в шкаф. КТП(К)-103	
15:52	(ДИП Механтьево) председатель Мурзаев А.Ю. напряжение приходит в КТП(К)-103	
19:01	Россети ЮЭС Долгопрудненский РЭС ДД Кравчук К.В. с РП-54 с.2, с.1 готовьтесь к подаче U.	
20:43	Россети ЮЭС Дал. РЭС ДД Кравчук К.В. с РП-54 с.1, с.2 напряжение подано в 20:43, приведите в нормальное U.	