Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
01.05.24	Z	
10[15]	ОД: Ульман С.Б. (ТСН Андреевские Ивановы) Н-2039 Подготовить РУМ, и допустить бригаду ТП-1423 Дачей с.1 яч.12 УМП Ш-Очки	
	доп: 10[29]	
10[54]	ОД: Ульман С.Б. (ТСН Андреевские Ивановы) Н-2039 работа выполнена, бригада удалена, наряд закрыт	
11[01]	ОВВ-6: Шаповалову С.И. (не Эко видное) ТП-6 РУ-10кВ с.1, Б вкл. СВ, с.1, А откл ПВ — РТП-3	
	11[09] не выполнено	
11[09]	ОВВ-6: Шаповалов С.И. (не Эко видное) в ТП-6 РУ-10 кВ с.1 А и с.1, В отсутствует напряжение, схема осталась исходная	
11[21]	ОВВ-6: Шаповалову С.И. (не Эко видное) РТП-3 РУ-10кВ с.2 яч.12 откл. ВВ, ШК ПР	
	Вып: 11[25]	
11[26]	ОВВ-6: Шаповалову С.И. (не Эко видное) РТП-3 Проверить наличие напряжения РУ-10кВ с.1 яч.3	
	Вып: 11[29]	
11[30]	ОВВ-6: Шаповалову С.И. (не Эко видное) в РТП-3 РУ-10кВ с.1 откл. ВВ яч.1, 2, 3, 7, яч.3 вкл ВВ	
	Вып: 11[36]	
11[56]	ОВВ-6: Шаповалову С.И. (не Эко видное) РТП-3 РУ-10кВ с.1 яч.6 вкл. ВВ	
	Вып: 12[04]	
12[08]	ОВВ-6: Шаповалову С.И. (не Эко видное) РТП-3 РУ-10кВ с.2 откл ВВ яч. 9, 10, 13, 14, вкл. СВВ яч. 7	
	Вып: 12[09]	
12[11]	ОВВ-6: Шаповалову С.И. (не Эко видное) РТП-3 РУ-10кВ с.2 яч. 9, 10 вкл. ВВ	

Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
01.07.24	Вып: 12 19	
12 19	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) в АТП-3 РУ-10кВ с.1 яч. 1,2 отсек ЛР, пров. КЛ на целостность	
	Вып: 1205 КЛ годна	
12 34	А.А. ДНВД энергодиспетчер Чмыхалова О.Б. (Стук Эхо будное) на ПС-Расторгуево с.2 10кВ фид. 14 откл. разобрать схему. Вып: 1232	
12 58	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) АТП-3 РУ10кВ с1 яч Ру яч 2 вкл ЛР, ВВ	
	Вып 13 01	
13 03	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) АТП-3 РУ-10кВ с.2 яч 13, 14 - отсек ЛР и проверить КЛ на целостность	
	Вып: 13 31	
13 41	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) АТП-3 РУ10кВ с.2 яч. 12 проверить КЛ на целостность	
	Вып: 14 20	
13 31	Произведена запись: ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) АТП-3 РУ10кВ с.2 яч. 13, 14 вкл. ЛР, ВВ	
	Вып (13 36)	
14 22	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) АТП-3 РУ10кВ с1 яч 5 отсек ЛР, проверить КЛ на целостность	
	Вып: 14 44	
14 44	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) АТП-3 РУ10кВ с.1 яч 8 вкл ЛР, ВВ	
	Вып: 14 48	
14 46	А.А. ДНВД энергодиспетчер Чмыхалова О.Б. (Стук Эхо будное) ПС-Расторгуево с.2 10кВ фид. 14 задрожен собрать схему, ввести в работу	
	Вып: 14 53	
15 [illegible]	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Стук Эхо будное) АТП-3	