Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
14.10.24 8[10]	На время дежурства АО, ТМ, отключения от ИПС отображены в ОСКА, ОЧ. Анет- на, радиосвязь, ИЗОЧ от ЭЦ, средст- ва связи и телеуправления функци- онировали и находились в исправ- ном состоянии	
	Смену сдал ДЧ Черкасов БВ	
15.10.24	Смену принял ДЧ Черкасов БВ	
9[00]	Приняла смену:	
	ОВБ-7: Овсейчиков НВ	
	ОВБ-8: Инспекторов ДВ, Кононов АА	
9[10]	Предсерская Муравьев АН (ДНП Михайлово): нейтрал обесточена ЯТП-103, яч. 4 и 4 РЯУ-1, РЯУ-2, РЯУ-3	
9[12]	ОВБ-4 Галкевич ОН выехал в ДНП Михайлово ЯТП-103	
9[17]	ДД поездом г.о. Рубцовку АВ напра- влен ор для осмотра оборудования КРУН-58	
10[18]	ОВБ-4 Галкевич ОН (ДНП Михайлово) на ЯТП-103 произведен осмотр-без замечаний	
11[20]	Инж. Кулешенков ОВ (инж. пар. Юго-Зап.) уведомлен о РВЧ на -10 кВ	
11[51]	ДД Ленинск РЭС Сурков АВ (ПС Моско- ловка): уведомлен об ОПН на 0,4 кВ	
12[20]	ДД поездом г.о. Рубцовку АВ (ДНП Ми- хайлово): на -6 кВ ТП-93 - КРУН-58 и вверена в работу	
12[27]	ОВБ-4 Галкевич ОН (ДНП Михайлово) ЯТН-103 ТН-0,4 кВ в работе, напряже- ние 233, 230, 229 В	
13[05]	Эл. монтер СО (инж. пар. Юго-Зап.): Н-434 подготовлен РМ и допущен бр. по включению СО РВЧ на -10 кВ	
	Доп 13[17]	