Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
29.10.24	Бригада в составе на месте оформления	
9⁰⁰	Смену приняла ~~Сдал~~ (Если ИВ)	
	Диспетчеры: Самоделкин АЮ, Павлов АС, Гришина ЕК	
	Получен паспорт от ОВБ-7,8 (Дайлинов ИВ, Минаторов ЮВ), „Гвоздики" (Гаспов СВ)	
9³⁰	ДД Маняев „Кирпичное ПТО ГХ" (Зао Кирп): плановое обесточение ТП-5	
10⁵⁷	По напр. связи от ДД РЦУД Минитнова ПС „Расторгуево" будет обесточено минимум до 15:00 29.10.24	
11⁰³	ОВБ-6 Арешкино АС (Чей Зао Кирпичное) приняла от РТП-3, произведен осмотр 1 и 2 сек 10 кВ без замечаний, в2 1,3,2,5,6,9,10,12,13,14 10 кВ в работе	
16⁰⁷	ДД „Напр" ЮГС Поспаёв АГ (Чей Зао Кирпич) РМР: передано напряжение по ВЛ 110 кВ „Пахра - Расторгуево" до ПС „Расторгуево"	
16²²	ДД РЦУД Минитнов (Чей Зао Кирпичное): передано напряжение по ф№ 10 кВ до РТП-3 1 сек 10 кВ	
16³⁶	ОВБ-6 Арешкино АС (Чей Зао Кирпичное) на РТП-3 РУ-10 кВ сек 1 в3 ф№ 11 без замечаний	
16⁴¹	ОВБ-6 Арешкино АС (Чей Зао Кирпичное) РТП-3 РУ-10 кВ сек 1 и сек 2 в работе, с замечаниями	
18⁰⁰	Смену сдал ~~Сдал~~ (Если ИВ)	
30.10.2024	На Вчера Генерсрва АО, ТМ, оборудование от НПС отображена в ОС, СК, ОИС. Антенно, фокусирующие, изоляторы, средства связи и замораживания укомплектованы и находятся на местах оформления	