Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
29.08.25	Доп: 12[17]	
12[16]	ОВВ-1: Калиниченко А.В. (ТСН Ново-Молоково) выполнен осмотр ВРУ-1,2 Описание сообщения сеть ТП-377	
12[19]	ОВВ-3: Вандюкову С.Е. (мер. Новое Суслино) БП-1177 РП-5100В РУ-10кВ с.2 яч.9 – ПС-621 выведен в ремонт	
	Вып: 12[25]	
12[26]	ОВВ-3: Вандюков С.Е. (мер. Новое Суслино) Н-2375 Подписать Б.М. и допуском фидер для проти-рания ячеек учёта ТТ	
	Доп: 12[30]	
12[30]	ОВВ-3: Чалышев С.Ю. (Северный Новые Колельники) Н-2373 работа выполнена, фидер удален, наряд закрыт	
13[00]	ОВВ-3: Вандюков С.Е. (мер. Новое Суслино) Н-2375 работа выполнена, фидер удален, наряд закрыт	
13[13]	ОВВ-3: Вандюкову С.Е. (мер. Новое Суслино) ВП-1178 РП-5100В РУ-10кВ с.2 яч.9 Ввести в работу ТТ-10В ПС-621 Суслино	
	Вып: 13[29]	
13[35]	ОВВ-4: Бекмухаметову В.Э. (ТСН Петрово-Фальнее) ТП-24763 РУ-10кВ с.1 яч.1 Ввести В-1 в работу по ВП-1121	
	Не выполнено 16[25]	
18[00]	Выведен из состава смены: Солодовников В.О., Ежов С.В.	
18[23]	Северные электрические сети диспетчер Гаврилов АО ПЭП-10кВ ложное, отключение ПС-285 Косяно (Новое Суслино)	
18[29]	ОВВ-5: Шаповалову С.И. (Северный Новые Колельники) ВП-1123 ТП-751.А – ТП-71 л.А и ТП-751.Б – ТП-74 л.Б восстановить НПС	
	Вып. 18[53]	
18[42]	Северные электрические сети диспетчер Гаврилов	