Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
15.01.26	Ключи от ПЭС отображены в ОС, СВ, от. блока, документация, ключи от ЗУ сдала ИВ, замечания и неисправности штатные и находятся в местах хранения	
19⁰⁰	Следующие 8 ПТ 38 ГТ-9.1 Смену принял: Смену сдал:	
16.01.26 20⁰¹	ГА ПЭС ГЭС Игнатьев (ЦЩ коридор) полное обесточение КТП-1955, КТП-1956, КТП-1957, КТП-1958	
20⁰³	ФФ мультиметр РЗС Егоров ПВ (ЦЩ коридор) частичное обесточение в сети мультиметра РЗС на причине реконструкции ВЛ ПС 110кВ Лесная ВЛ-10кВ сек 1	
20⁰⁵	ОВБ-2 Егорову ДА (ЦЩ коридор) выдать на КТП-1955	
20⁰⁵	ФФ мех. РЗС Егорову ПВ (ЦЩ коридор) калибровать 3 РИС 7 700 мкА в ЦЩ коридор	
20⁰⁵	ФФ инженеру Ахмадиахарову ФА сообщено по телефону об отключении ТТ в сети ЦЩ коридор	
21⁴³	ОВБ-2 Егоров ДА (ЦЩ коридор) на КТП-1955, 1956 произведена замена сальников для подключения РИС 7	
21⁴⁵	ФФ мех РЗС Егоров ПВ (ЦЩ коридор) КТП-1931, 1932 снятие нар. ч.	
3⁵³	ОВБ-2 Егоров ДА (ЦЩ коридор) КТП-1955, 1956 в работе, ЗТ в норме на время ремонтных АО, ТН, отказ	