Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
20.01.26	организации, проводящей работы по Оставшемуся шлейфу, в районе д. 254.	
	Выход: 16^{45}	
16^{23}	УК „Кузнецкова" АД Мудрика: ЖК „Это Видное" отсутствие U в домах по адресам: ул. Центральная д. 2, д. 9, ул. Донская д. 5.	
16^{30}	Нач. ПС Горбунов: ЖК „Это Видное" ПС „Раздуево" произошло обесточение с. 2, обесточена РП-10 с. 2.	
16^{37}	УК „Кузнецкова" АД Мудрика: ЖК „Это Видное" напряжение, обесточение ЖК.	
16^{38}	Нач. ПС Горбунов: ЖК „Это Видное" информация по отключению второго ввода отсутствует.	
18^{02}	Нач. ПС Горбунов: ЖК „Это Видное" с ПС „Раздуево" подано U по обоим вводам.	
18^{03}	Выведены из состава смены: Солодовников А.Ю., Есин И.В.	
	За время дежурства АО, ТН, отключения от НПС отображаются в ОС, ОЖ. Антенна, документация, ключи от ЭЧ, средства связи и пожаротушения исправны, укомплектованы и находятся в местах хранения.	
	Следующий БП-77, н/д-161	
19^{00}	Смену принял: Васильев И.В	
	Смену сдал: Ахунд-Тюрюев А.С.	
21.01.26 07^{00}	За время дежурства АО, ТН, отключения от НПС отображаются в ОС, СВ, от. Антенна, документация, ключи от ЭЧ, средства радиосвязи и пожаротушения исправны и находятся в местах хранения.	
	Следующий БП-77, н-761	
	Смену принял: Васильев И.В	
	Смену сдал: Иванов И.В	
	Рапорт сдали.	
	ОВБ-1 Калинченко Д.В., Дубовобов М.В.	