Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
09.04.26	РУ-10кВ с.2 яч.4 - вкл ЗИКЛ Выполнено! 13:55	
14:06	ЖК 'Героев' РБ-1 Тимофееву М.А. IV гр по з/н 695	
	ТП-659 включение по резерву сс. 6 кВ. Вып. 14:17	
	Сообщено: аб. ТП-659 Котельная - зам нач. котельной	
	Соловьеву Д.Н.	
14:36	Южная Битца ОВБ-8 Никифоров Д.В IV гр. выполнен	
	осмотр ТП-782, 871, замечаний нет, воды нет, дана	
	команда выполнить осмотр ТП-753.	
15:45	ЖК 'Героев' ДДМОЭ Нужный С.В V гр - в РТП-3640 с.с	
	яч. фид ТП-659 с.2 яч.3 - смена разобрана, ВВк, ЛР, ШР.	
15:48	ЖК 'Героев' РБ-1 Тимофееву М.А. IV гр выполнить	
	проверку кл-6кВ 'РТП-5640 с.с - ТП-659 с.2 яч.4' с	
	применением АИД.	
16:12	ЖК 'Героев' РБ-1 Тимофеев М.А. IV гр. выполнена	
	проверка кл-6кВ 'РТП-5640 с.с - ТП-659 с.2 яч.4' - не годна.	
16:13	Южная Битца ОВБ-8 Никифоров Д.В IV гр. выполнен	
	осмотр в объеме ТО ТП-753, замечаний нет,	
	обогрев выключен. Направлены на базу.	
	Смену сдал: Струев А.В.	
10.04.26	Смену принял: Струев А.В.	
09:00	При приёмке смены ЛС, УП, отключения от НТС	
	ограничены ВОС, СВ, ОЖ. Ленты, ключи, ср-ва связи	
	и пожаротушения на местах хранения.	
	Чистый с/п № 714, н-д № 1684.	
14:03	ЖК 'Героев' ЭЛ-3 Стражникову В.О V гр. ТП-659	
	РУ-6кВ с.2 яч.4 - вкл ЗИКЛ Выполнено: 14:08	
	Сообщено ДДМОЭ Нужный С.В. V гр.	
14:40	КП 'Песни' сообщение об обесточении от абонентов	
14:42	ДД Дмитровского РЭС Закурдаев - производство	
	несогласованных плановых работ по фид. 13 6кВ	
	с ПС-185 'Воробьево', продолжительностью не более 2-х	
	часов. Сообщено АРМ ЕЯДС, САЦ.	
~~16:15~~		
15:08	ЖК 'Героев' Эл-3 Стражникову В.О V гр по н-д № 1705	
	подстановка РМ и допуск на ОМП кл-6кВ 'РТП-5640 с.2 -	

Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
10.04.26	ТП-659 с.2 яч.4' Выполнено: 15'23	
~~16:15~~	~~КП 'Пе~~	
15:55	ЖК 'Герой' Эл-3 Сраженков В.О. по Н-Д №1705	
	работы закончены, бригада удалена, ОПП-пойдено	
(16:15)	КП 'Пески' УК 'Город' Р-Э Краснопосов А.Н. 1 гр.	
	напряжение подано.	
16:40	КП 'Пески' ДД Дмитровского РЭС Зауралэл. С.В. 1 гр.	
	подтвердил подачу б/у предварительного	
	уведомления.	
16:00	Смену сдал: Сбруев А.В.	
13.04.26	Смену принял: Сбруев А.В.	
09:00	При приёмке смены АО, ТН, отключения от НПС	
	отражены в ОС, СВ, ОЖ. Лампа, ключи, документация,	
	ср-ва связи и пожаротушения на местах	
	хранения	
18:00	Смену сдал: Сбруев А.В.	
14.04.26	Смену принял:	
09:00	При приёмке смены АО, ТН, отключения от НПС отражены	
	в ОС, СВ, ОЖ. Лампа, ключи, документацию, ср-ва связи	
	и пожаротушения на местах хранения.	
	Чистый б-р № 739, Н-Д № 1771	
11:40	Голд Фиш Эл-3 Мусину В.В. 1 гр. ЦРП-6кВ - установить	
	ПЗЗ на КЛ-6кВ 'РТП-5329 яч. 4 - ЦРП-6кВ'	
	Выполнено: 11:50	
16:58	Голд Фиш, Минаев Д.С. 1 гр. по Н-Д № 1782 оформлен	
	перерыв, бригада удалена.	
17:05	Голд Фиш, Эл-3 Мусину В.В. 1 гр. ЦРП-6кВ - снять	
	ПЗЗ с КЛ-6кВ 'РТП-5329 яч. 4 - ЦРП-6кВ'	
	Выполнено: 17:08	
17:23	Голд Фиш, Бужин А.В. 1 гр. работы по Н-Д № 17:23	
	оформлен перерыв, бригада удалена.	
18:00	Смену сдал: Сбруев А.В.	
15.04.26	При приёмке смены АО, ТН, отключения от НПС	
09:00	отражены в ОС, СВ, ОЖ. Лампа, ключи, документация,	
	ср-ва связи и пожаротушения на местах хранения.	