Фактические сведения об авариях

За период с 2023 г. по начало 2026 г. на электросетевых объектах, находящихся в зоне балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО», происходили следующие технологические нарушения, требующие подключения потребителей к резервным источникам снабжения электрической энергией (дизельным генераторным установкам):

- 13.11.2023, Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Михалково. Отключение КТПН-103 в результате повреждения КЛ-6 кВ АО «Мособлэнерго», без энергоснабжения остались потребители ДНП «Михалково»;

- 14.04.2024, Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки. Отключение ВРУ-1, ул. 4-й квартал, д. 10, в результате повреждения КЛ-0,4 кВ сторонней организацией при проведении земляных работ, без энергоснабжения остались жители многоквартирного жилого дома;

- 17.05.2024, Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки. Полное отключение ТП-1590, ТП-1591, ТП-1628, ТП-1629 из-за проведения работ в сетях Домодедовского РЭС, без энергоснабжения осталась часть жителей микрорайона;

- 30.05.2024, Московская область, Красногорский муниципальный район, Истринское лесничество, Опалиховое участковое лесничество, квартал 36. Отключение КТПН-83 в результате повреждения КЛ-6 кВ в сетях АО «Мособлэнерго», без энергоснабжения остались потребители КП «Лесная Слобода»;

- 08.06.2024, Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки. Полное отключение ТП-1590, ТП-1591, ТП-1628, ТП-1629 в следствии отключения РП-54 из-за повреждения питающей кабельной линии Домодедовского РЭС, без энергоснабжения осталась часть жителей микрорайона;

- 08.06.2024, Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Михалково. Отключение КТПН-103 в результате повреждения КЛ-6 кВ в сетях АО «Мособлэнерго», без энергоснабжения остались потребители ДНП «Михалково»;

- 01.07.2024, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино. Полное отключение РТП-3 в следствии неселективности работы РЗиА 10 кВ на ПС "Расторгуево" ОАО "РЖД", без энергоснабжения остались потребители ЖК «ЭКО Видное»;

- 12.10.2024, Московская область, р-н Ленинский, с/п Молоковское, с Молоково. Отключение ВРУ-очистных сооружений, в результате повреждения КЛ-0,4 кВ сторонней организацией при проведении земляных работ, без энергоснабжения остались очистные сооружения;

- 14.10.2024, Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Михалково. Отключение КТПН-103 в результате повреждения ВЛ-6 кВ АО «Мособлэнерго» при падении дерева, без энергоснабжения остались потребители ДНП «Михалково»;

- 15.10.2024, Московская область, Красногорский муниципальный район, сельское поселение Ильинское, д. Михалково. Отключение КТПН-103 в результате аварийного отключения в сетях АО «Мособлэнерго», без энергоснабжения остались потребители ДНП «Михалково»;

- 29.10.2024, Московская область, Ленинский городской округ, восточнее д. Ермолино. Полное отключение РТП-3 в следствии отключения ПС "Расторгуево" ОАО "РЖД", без энергоснабжения остались потребители ЖК «ЭКО Видное»;

- 28.11.2024, Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки. Полное отключение РТП-47 в результате отключения на ПС «Ям» Россети, без энергоснабжения осталась часть жителей микрорайона;

- 11.05.2025, Московская область, Ленинский район, городское поселение Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки. Повреждение КЛ-0,4 кВ ТП-1629 РУ-0,4 кВ гр. пп 14, 15, 16 в направлении ВРУ д.13, 14 по ул. 4-й квартал д. 13, 14, при проведении земляных работ строительной техникой сторонней организацией, без энергоснабжения остались жители многоквартирного жилого дома;

- 17.02.2025, Московская обл., Ленинский р-н, г.п. Горки Ленинские, пос. Мещерино, мкр-н Южные горки. Полное отключение ТП-1628; ТП-1629 вследствии технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ, находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты КП «Архитектурный Пригород Южная Долина»;

- 23.05.2025, Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево. Полное отключение КТП-1955; КТП-1957 и 1 с. 10 кВ КТП-1958 вследствии ошибочных действий оперативного персонала ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Катуар»;

- 29.05.2025, Московская обл., г. Королев. Полное отключение ТП-1 и ТП-2 вследствие погашения ПС 255 «Костино», находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Стрела»;

- 01.09.2025, Московская обл., г.о. Люберцы, г. Люберцы. Полное отключение ТП-6; ТП-792; ТП-829; ТП-830; ТП-831; ТП-876 вследствии технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ, находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «1-й Лермонтовский»;

- 11.09.2025, Московская обл., г.о. Красногорск, г. Красногорск, мкр-н Опалиха. Полное отключение ТП-2020; ТП-2; ТП-3 вследствии технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ, находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности АО «Мособлэнерго», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «8 Кленов»;

- 10.11.2025, Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево. Полное отключение КТП-1955; КТП-1956; КТП-1957; КТП-1958 вследствие технологического нарушения на ПС 664 «Аксаково», находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Катуар»;

- 27.12.2025, Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево. Полное отключение КТП-1955; КТП-1956; КТП-1957; КТП-1958 вследствие технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ, находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Катуар»;

- 16.01.2026, Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево. Полное отключение КТП-1955; КТП-1956; КТП-1957; КТП-1958 вследствии не уведомления о выполнении неотложных работ на ПС 664 «Аксаково» со стороны ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Катуар»;

- 20.01.2026, Московская обл., Ленинский г.о., восточнее д. Ермолино. Полное отключение РТП-3; ТП-2; ТП-3; ТП-4; ТП-5 вследствии технологического нарушения в распределительной сети 10 кВ, находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности АО «РЖД», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Эко Видное»;

- 25.03.2026, Московская обл., Дмитровский р-н, д.Рыбаки. Полное отключение КТП-1259 вследствии технологического нарушения в распределительной сети 6 кВ, находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты КП «Зеленый Оазис»;

- 30.03.2026, Московская обл., м.о. Истра, д.Лобаново. Полное отключение КТП-2604/2605 вследствии технологического нарушения на ПС 145 «Нахабино», находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Павловский квартал»;

- 10.04.2026, Московская обл., Дмитровский р-н, д. Пески. Полное отключение КТП-2765; КТП-3757; КТП-3759; КТП-3758 вследствии не уведомления о выполнении плановых работ со стороны ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты КП «Пески»;

- 16.04.2026, Московская обл., Мытищинский р-н, Федоскинское с/пос., северо-западнее д. Сухарево. Полное отключение КТП-1955; КТП-1956; КТП-1957; КТП-1958 вследствии технологического нарушения на ПС 664 «Аксаково», находящейся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности ПАО «Россети Московский регион», без энергоснабжения остались жилые дома и социально значимые объекты ЖК «Катуар».