Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
13.11.23		
	вып.: 12 55	
12 00	ДНП Михалково Муравьев А.Ю.: КТПН-103 отсутствует и, АВР-0,4кВ успешно - генератор включен.	
12 07	ПО "Мособлэнерго" филиал Красногорский: Платорцев О.В.: ПО в сетях ПО "Мособлэнерго" причины выясняются.	
12 10	ОВБ-3 Егорову: на объекте ДНП Михалково провести осмотр оборудования.	
12 25	ДП Шипиловскому В.К.: бригаде Подгрузова согласно Н-2881 в ЦРП-6 с.2 подготовить рабочее место и допустить бригаду для проведения ПВЭП КЛ-6кВ.	
	вып.: 12 40	
13 40	ДП Шипиловский: бригаде Подгрузова работы по Н-2881 закончены, рабочее место убрано, бригада выведена, наряд закрыт.	
13 41	ОВБ-3 Егоров: провели осмотр оборудования на объекте ДНП Михалково: КТПН-103 не приходит напряжение с питающего центра, абоненты запитаны от генератора	
14 05	ОВБ-2 Сидорову: на объекте НК "Маяк" провести осмотр оборудования в объеме технического обслуживания.	
	вып.: 16 49	
16 15	ПО "Мособлэнерго" Красногорский филиал: Платорцев О.В.: причина обесточения - обесточение вследствие повреждения КЛ-6кВ ПО "Мособлэнерго".	
16 59	ПО "Мособлэнерго" Красногорский филиал: Платорцев О.В. в 16 55 подано напряжение в напряжении КТПН-103.	
17 12	ОВБ-3 Егоров: объект ДНП "Михалково" КТПН-103 запитан по нормальной схеме, генератор у абонентов отключен.	
17 15	ОВБ-1 Волкову: на объекте НП "Новые Вешки"	