Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
13.02.25	Г. Трубчевск: НПС „Маяк" /получение на повторный допуск	
14⁰²	бригады по Н-416.	
14³³	Раздорский: НПС „Новые Вешки" /работы по Н-515 окончены,	
	раб. место убрано, бригада выведена, наряд закрыт.	
16⁰¹	Г. Трубчевск: НПС „Маяк" /работы по Н-416 окончены, раб. место	
	убрано, бригада выведена, наряд закрыт.	
18⁰⁰	За время дежурства АО, ТН, отклонения от НПС занесены	
	в ОС, СВ, ОН. Аптечка, ключи, документация, ср-ва связи и	
	пожаротушения укомплектованы и на местах хранения.	
	Смену сдал: (ПОДПИСЬ) А.А. Мак - Гиес	
14.02.25 09⁰⁰	Смену принял: (ПОДПИСЬ) А.А. Мак - Гиес БП-274, Н-522	
	Рапорт сдал:	
	ОВБ-7 Олейников Н.В., Макар А.П.,	
	ОВБ-8 Колодин А.А., Никифоров Д.В.	
18⁰⁰	За время дежурства АО, ТН, отклонения от НПС занесены	
	в ОС, СВ, ОН. Аптечка, ключи, документация, ср-ва связи и	
	пожаротушения укомплектованы и на местах хранения.	
	Смену сдал: (ПОДПИСЬ) А.А. Мак - Гиес.	
17.02.25 09:00	Смену принял (ПОДПИСЬ) (Есин И.В.)	
	Получен рапорт от: ОВБ-7 (Олейников Н.В., Макар А.П.),	
	ОВБ-8 (Никифоров Д.В., Колодин А.А.).	
12:39	По синф. от ЛО Дем. РДС ЮЗС РМР Ореховка Н.Ю.	
	(Архитектурный Ярцево Южная Ореховка): ФО-16 10кВ -	
	повреждён, ТП-1591 - полностью обесточена.	
12:49	„Южные Горки" Чубино - ОВС. И от ОП-1628, ТП-1629	
	по гм. вводам.	
13:23	ОВБ-7 Олейникову (А.П.Ю.Ю.): в ТП-1628 л.А 10кВ	
	ЯН в яч. ТП-1629 л.А - ввезен в ремонт и пров. ЯН с ПН-	
	ТФ в 13:45	
13:46	ОВБ-7 Олейникову (А.П.Ю.Ю.): в ТП-1628 л.А в яч.	
	1629 - вкл ЗИ ЯН в 13:48	
13:48	ОВБ-7 Олейникову (А.П.Ю.Ю.): в ТП-1628 РУ-10кВ	
	л.А и л.Б + отк ЯВН в яч ТП-1591 в 13:50	
13:50	ОВБ-7 Олейникову (А.П.Ю.Ю.): в ТП-1628 РУ-10кВ	
	л.Б - ввез в ремонт ЯН в яч. ТП-1629, пров. на ПН-ТФ	