Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
10.09.25	Вып: 10[05]	
09[00]	Введен в состав смены: Солодовников А.Ю., Томов Н.Ъ дублер	
11[40]	ОВБ-4: Гапоненко Д.Н. (квадролы новые кожаные) ТТ-72, 74, 75, 76 просушен. Замер I рубежа, осмотр объекта ТО	
	Вып: 17[20]	
18[00]	Выведен из состава смены: Солодовников А.Ю., Томов Н.Ъ. дублер.	
	За время дежурства АО, ТК, отделения от АПС отображены в ОС, СЗ, ОНЗ. Антенна, документация, ключи от РЧ средств связи, жалюзи с пломбировочными лентами, укомплектованы и находятся в местах хранения.	
	Следующий БП-2159, ИД-4336	
	Смену принял: Макаров М.И.	
	Смену сдал: Гришин Е.К.	
19[00]	ОВБ-4 Гапоненко Д.Н. (АПКОП) по БП-2159 в ТТ-2159, 2160, 2161 вост. ИПС	
	вып: 19[48]	
	За время дежурства АО, ТК, отделения от ИПС отражены в ОС, ОЗ, ОНЗ, документация, ключи от РЧ, ср-ва связи и пломбировочные ленты, СЗЗ, укомплектованы и находятся на местах хранения	
	Следующий БП-2159, ИД-4336	
	Смену принял: Белых А.С.	
	Смену сдал: Макаров М.И.	
	Рапорт сдан:	
	ОВБ-1: Калиниченко А.В., Кутузов С.Н.	
	ОВБ-2: Емгаров Л.Г., Субботин А.Ю.	
	ОВБ-3: Егоров Д.А., Субботин А.Ю.	
	ОВБ-4: Гапоненко Д.Н., Калашников В.К.	
	ОВБ-5: Белых А.С., Алексеев А.Г.	
	ОВБ-6: Гришанков С.А., Романенко А.М.	
13[00]	Нач. УК Соловьев (ТК 8 блокпост) жалоба на полное отсутствие.	

Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
13⁵⁸	ОВБ-5 Балеву (НК Новое Лыткарино) ТП-660, РУ-10кВ, откл. 5Т в направ. РТП-26, ТП-660, ТП-662.	
	вып: 14⁰¹	
14⁰²	ОВБ-5 Балеву (НК Новое Лыткарино) ТП-660 л.5 вкл. СВН.	
	вып: 14⁰⁶	
14⁰⁵	11 Адерт. ПО Мособлэнерго Кашину (НК Н. Лыткарино) РТП-26 с.1 вкл. 3Т кл в направ ТП-660 л.5.	
	вып:	
14⁰⁷	ОВБ-5 Балев (НК Н. Лыткарино) ТП-660, РУ-10кВ, проверить КЛ-10кВ в направ ТП-662 прибором ПИ-20.	
	вып: 14²⁶ полна	
14¹¹	ОВБ-2 Емгаров (НК в Клечов) ТП-2020 ТП-2, ТП-3 напряжение присутствует по обоим кучам, без замечания.	
14²⁷	ОВБ-5 Балеву (НК Н. Лыткарино) ТП-660, РУ-10кВ, вкл. ПВТ в направ. ТП-662.	
	вып: 14²⁸	
14²⁹	ОВБ-5 Балеву (НК Н. Лыткарино) ТП-660 РУ-10кВ, проверить КЛ-10кВ в направ ТП-661 прибором ПИ-20.	
	вып: 14⁴⁰ полна	
14⁴¹	ОВБ-5 Балеву (НК Н. Лыткарино) ТП-660 РУ-10кВ, вкл. ВВ в направ. ТП-661	
	вып: 14⁴²	
14⁴³	ОВБ-5 Балеву (НК Н. Лыткарино) ТП-660, вкл. 3Т кл в направ РТП-26. вып: 14⁴⁴	
15¹⁶	ОВБ-5 Балеву (НК Н. Лыткарино) ТП-660, проверить КЛ-10кВ в направ РТП-26 прибором ПИ-20.	
	вып: 15⁵⁰ полна	
	За время дежурства АО, ТН, отключения от	