Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
14.04.24	Z	
09[19]	ДД ОЧЕР. ур. СДС диспетчера Трефкина (ст.не Маяк) запросил на ПС-671 Сорбеево фид. 355 А+В отсек. ВВ ш/р. 1А	
	вып: 10[28]	
10[22]	ОБВ-5: Валеву А.А. (ст.не Новое Лыткарино) ВП-729 Вывезен в ремонт КА-10кВ ТП-660 л. А — ТП-661 л. А	
	вып: 10[41]	
10[39]	ОБВ-2: Сидорову С.Е. (ст.не Маяк) НД-874 Подготовить Р.М. и допустить бригаду на ВВИ КА-10кВ ВТП-65 а/ш 9А.Б фид. 355 А+В	
	доп: 10[50]	
10[42]	ОБВ-5: Валеву А.А. (ст.не Новое Лыткарино) ТП-660 л.А осмотреть КМ КА-10кВ — ТП-661 л. А	
	вып: 10[50]	
10[51]	ОБВ5: Валеву А.А. (ст.не Новое - Лыткарино) ВП-730 Вывезен в работу КА-10кВ ТП-660 л.А — ТП-661 л. А	
	вып: 12[24]	
11[10]	ДЛ: Шиповкин В.К. (ст.не Маяк) НД-874 работа выполнена, бригада удалена, наряд закрыт	
11[41]	ОБВ-2: Сидорову С.Е. (ст.не Маяк) НД-874 Подготовить Р.М. и допустить бригаду на ОМП КА-10кВ ВТП-65 а/ш 9А.Б фид. 355 А+В	
	доп: 11[50]	
12[02]	Гаспову С.В. (Голутвин) ВП-739 ЦРП-2 Вывезен в ремонт КВЛ-10кВ Панировка КЛП(Н)-1	
	вып: 12[31]	
13[25]	Ген. директор Чесноков Н.А. (КП Архитектурный пригород Южная Долина) 4 квартал д. 10 нет В, резерва нет	
13[40]	ОБВ-1: Поскитко М.В. (КП Архитектурный пригород Южная Долина) выехать к ТП-1622	

Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
14.04.24	Вып: 14[47]	
14[46]	ОВВ-1: Поплатило М.Б. (СКП Архитектурный прегород Южная Долина) ТП-1628 РУ-0,4кВ 1,4 гр.7 – ВРУ-1 спофели П.П., СЕЛ повреждена по 3-м фазам	
15[20]	01: Шиковский В.К. (ЧПК Маяк) НР-876 работа выполнена, бригада удалена, наряд закрыт	
15[38]	Доп. оке. уч. диспетчера Трегубкин (ЧПК Маяк) Запросил с ПС-67 Старбеево фид. 358А+В Свежи в работу	
	Вып: 16[17]	
16[21]	ОВВ-2: Федорову И.В. (ЧПК Маяк) ВП-65 Восстановить НПС по БП-731	
	Вып: 16[25]	
17[07]	01: Шиковскому В.К. (ЧПК Архитектурный прегород Южная Долина) НР-876 Подготовить Р.М. и допустить бригаду на ОМП СЕЛ-0,4кВ ТП-1628 РУ-0,4кВ 1,4 гр.7 – ВРУ-1	
	доп: 17[15]	
19[15]	01: Шиковский В.К (ЧПК Архитектурный прегород Южная Долина) НР-876 работа выполнена бригада удалена наряд закрыт ОМП уточнено, МП под автомобилем.	
22[23]	ОВВ-1: Поплатило М.Б. СКП Архитектурный прегород Южная Долина) ВП-733 ТП-1628 вывести СЕЛ-0,4кВ в ремонт ВРУ-1 и выполнить прибалчивание СЕЛ-0,4кВ ТП-1628 1,6 гр.12 – ВРУ-2 д.10 до ВРУ-1 д.10	
	Вып: 22[53]	
22[55]	ОВВ-1: Поплатило М.Б. СКП Архитектурный прегород Южная Долина) ВП-734 ввести в работу СЕЛ-0,4кВ ТП-1628 ВРУ-2 до ВРУ-1 д.10	
	Вып: 23[09]	
20.04.24	За время дежурства АО,ЭН, отключения	