Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
27.12 25 21 15	По сообщению 2* УК (катушек и крышек опор) во все ЖК катушек отсутствует электропитание	
21[16]	ОВБ-6 Буренко: внесена в ЖК Катушек вып 22[24]	
22[08]	д/у МРЖ Лисанова: в РП-18 отключились все вводные ячейки по нецелевой причине. Задний пакет отключен. Ч на КТП-1955 и КТП-1956 уходит	
22[27]	ОВБ-6 Буренко: ЖК Катушек отключить оборуд КТП-1958 и произвести замер потерь на сб. Н/Н вып 22[40]	
22[37]	ОВБ-2 Едигарову: ЖК Катушек КТП-1955 и КТП-1956 отключить оборуд и вып замер потерь на сб. Н/Н вып 23[26]	
0[10]	ОВБ-2 Едигарову: ЖК сменной по БП 3134 в ТП-8 л.б подготовить для проведения ТР РУ-10кВ, КП-10кВ, Т-6, РУ-0,4кВ и КП-0,4кВ вып 0[32]	
0[32]	ОВБ-2 Едигарову: ЖК сменной по Н-6787 подготовить раб место и произвести бригаду на ТР РУ-10кВ и КП. вып 0[42] ТП-8 л.б	
1[21]	ОВБ-2 Едигарову: ЖК сменной по Н-6787 работ вып	
1[22]	Жигунову (ОП): ЖК сменной по Н-6788 в ТП-8 л.б подготовить раб место и допустить бригаду на ВВИ РУ-10кВ и КП вып 1[31]	