Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
30.03.26	фид. КТП-1260 - вкл ЛР, МВ. Выполнено 20:20	
20:22	КП "Зимний Сад" КТП-1259 РУ-6 кВ	
	яч. фид. ТП-126 с 1 - отсутствует U по 1 фазе.	
	Сообщено ДД Ягринского ОГГ Балаболина.	
20:36	КП "Зимний Сад" ОВБ-2 Едигарову	
	КТП-1259 РУ-0,4 кВ по Б/П № 563	
	вывести в ремонт сборные шины 0,4 кВ	
	Выполнено 20:45	
20:46	КП "Зимний Сад" ОВБ-2 Едигарову	
	КТП-1259 РУ-0,4 кВ по Б/П № 564 подключить	
	РЧСЭ к сб. шинам 0,4 кВ, вкл. АВ фид 2, 3, 4, 5, 6.	
	Выполнено 21:41.	
21:42	Смену сдал: Струев А.В.	
31.03.26	Смену принял: Струев А.В.	
	При приёмке смены АО, ТТН, отклонения от НПС	
	отражены в ОС, СВ, ОЖС. Ключи, документация,	
	ср-ва связи и пожаротушения - на местах хранения	
09:02	ЖК "Павловский квартал" УК "Евродом" - отсутствует	
	напряжение в ЩКД по ф.: 1-8.	
09:09	ЖК "Павловский квартал" ДД Ягр. РЭ Соколов М.А. 4гр	
	АО секционных сборных шин на ПС-145 "Нагабино".	
	Запрещена РЧСЭ - 400 кВа	
09:12	ЖК "Павловский квартал" ДД 003 Комлов М.Ю. 6гр	
	направлена бригада ОВБ кр РЭ на ПС-145 "Нагабино"	
	время доезда 40 мин., на ввод секции в работу	
	ещё 20 мин.	
09:13	ЖК "Павловский квартал" ОВБ-2 Олейников Н.В. 4гр.	
	направлен на КТП-2604/2605 с осмотром.	
10:12	ЖК "Павловский квартал" ОВБ-2 Олейников Н.В. 4гр.	
	осмотрено КТП-2604/2605 - напряжение присутствует,	
	нагрузка есть.	
10:15	ЖК "Павловский квартал" ДД Ягринского РЭ	
	Соколов М.А. 4гр - восстановлено U по НПС.	
10:36	ЖК "Самино" ОВБ-2 Олейникову Н.В. 4гр.	
	направлена бригада для получения документации	