Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
30.05.24 02 37	ДО „Мособлэнерго" Красногорский филиал ДД. Дитарев: обесточение КТПН-83 Лесная слобода, в КТПН-83 необходимо отключить ЛВН направление ТП-101 и ЛВН направлением ТП-197 для определения поврежденного участка. ТП-101 РУ-6кВ отключен ЛВН направлением КТПН-83, в ТП-197 РУ-6кВ отключен ЛВН направлением КТПН-83.	
02 43	ОВБ-6 Арещенко: выехать на объект „Лесная слобода"	
03 33	ОВБ-6 Арещенко: прибыли на объект „Лесная слобода" КТПН-83.	
03 33	ОВБ-6 Арещенко: „Лесная слобода" КТПН-83 произвести осмотр РУ-6кВ на предмет наличия видимых следов повреждений. Вып.: 03 36 зам. нет.	
03 37	ОВБ-6 Арещенко: „Лесная слобода" КТПН-83 РУ-6кВ яч. направление ТП-101 отключить ЛВН, вкл. ЗИ КЛ после проверки отсутствия U. Вып.: 03 42	
03 42	ОВБ-6 Арещенко: „Лесная слобода" КТПН-83 проверить КЛ-6кВ направ. ТП-101 прибором ПИ-20 Вып.: 03 53 - годна, ЗИ КЛ откл.	
03 53	ОВБ-6 Арещенко: „Лесная слобода" КТПН-83 РУ-6кВ яч. направ. ТП-197 откл. ЛВН, вкл. ЗИ КЛ. Вып.: 03 58	
03 58	ОВБ-6 Арещенко: „Лесная слобода" КТПН-83 проверить КЛ-6кВ направ ТП-197 прибором ПИ-20 Вып.: 04 05 - повреждена.	
04 06	Сообщено ДД АО „Мособлэнерго" Красногорский филиал Дитареву.	
04 23	ДД АО „Мособлэнерго" Красногорский филиал Дитарев: ТП-101 подано напряжение в направлении КТПН-83.	
04 23	ОВБ-6 Арещенко: „Лесная слобода" КТПН-83 РУ-6кВ в яч. направ. ТП-101 включить ЛВН. Вып.: 04 30.	