Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
12.10.24	Вып: 10[41]	
11[46]	ОЛ: Сидорову Ц.Е. (Нпе Маяк) БП-2297 ДТП-65 РУ-10кВ с.Р 84,5 фид. 388 – ПС-671 Старбеево	
	Вывели в резерв	
	Вып: 12[46]	
11[51]	ДЧ СДС ока уч. Кузнецову (Нпе Маяк) на ПС-671 Старбеево фид. 388 вывели в ремонт	
	Вып: 12[50]	
12[46]	ОЛ: Сидорову Ц.Е. (Нпе Маяк) Н-4319 Подготовить Р.М. и допустить Бригаду на ОНП КЛ-10кВ РТП-65 фид. 388	
	доп: 13[01]	
16[55]	Диспетчер ООО ПСО Савельев (Нпе Ново-Молоково) выезда на обесточение по адресу: Ново-Молоковский Гр. д. 19 Очист сооружения.	
19[40]	ОЛ: Сидоров Ц.Е. (Нпе Маяк) Н-4319 работа выполнена, бригада удалена	
13.10.24	ОБб-4: Гапоненко Д.Н (Нпе Ново-Молоково)	
00[05]	по допуску Ленинского ДЭС ТП-377 РУ-0,4кВ л. Б гр. 10 – Очист. сооружения ВРУ-(0,4кВ кат. 1 годен, кат. 2 не пригоден	
01[20]	ОБб-4: Гапоненко Д.Н. (Нпе Ново-Молоково) по допуску Ленинского ДЭС ТП-377 РУ-0,4кВ л. Б гр. 10 – Очист сооружения ВРУ-(0,4кВ кат. 1 годен, кат. 2 не пригоден	
01[45]	ОБб-4: Гапоненко Д.Н (Нпе Ново-Молоково) по допуску Ленинского ДЭС РУ-0,4кВ ТП-377 л. Б и л. Б гр. 10 подать напряжение на КЛ-0,4кВ кат. 1 – ВРУ-(Очист. сооружения.	
02[19]	ОБб-4: Гапоненко Д.Н. (Нпе Ново-Молоково) ВРУ-(Очист. сооружения от ТП-377 л. Б и л. Б приняли напряжение.	
	За время дежурства Н.П. отключения от НПС отображены в ОС. Сб. Отч. Диспетчер.	