| Дата, время | Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены | Визы, замечания |
|---|---|---|
| 28.11.24 | Чистый БП - 2824, н - 5185 | |
| 15:34 | ДД Домодедовского РЭС РНР (КП Архитектурный город Южная долина): ПС „Юг" отключено направление РП-25 (РТП-47, ТП-1259, ТП-1260, ТП-1261) в результате аварийного перегруза Т-3. Направлен РИСЭ. | |
| 15:38 | ОВБ-3 Байдакову С.Е.: вопросы КП Архитектурный город Южная долина РТП-47 для подключения РИСЭ. | |
| 16:44 | ОВБ-3 Байдакову С.Е. (КП Архитектурный город Южная долина) БП-5187 в РТП-47 2 сек. 0,4кВ провести времянку, произвести подключение РИСЭ на с.2 | |
| 17:01 | ОВБ-3 Байдакову С.Е./КП Архитектурный вып: 17:00 город Южная долина в РТП-47 с.2 включить в РИСЭ, сеч. руб., Код. руб. вып: 12:03 | |
| 17:03 | ОВБ-3 Байдакову С.Е. (КП Архитектурный город Южная долина) в РТП-47. РУ-0,4кВ Вкл. ВВ от 1,4,6 на с.1, эл. 7,9,11,12 на с.2. вып: 17:18 | |
| | Все абоненты запитаны от РИСЭ. | |
| 17:12 | ОВБ-8 Кондину В.В. (Голубиное подворье): УРП-10 произвести ТО согласно ППР. вып: 17:38 зам.каб. | |
| 17:49 | ТО сообщению ДД Домодедовского РЭС Тюнина (КП Архитектурный город Южная долина с РП-25 до РТП-47 Кодесно направление по ф.19 и ф.20. | |
| 17:53 | ОВБ-3 Байдакову С.Е. (КП Архитектурный город) Южная долина в РТП-47 отключен АВ РИСЭ, по БП 5188 восстановлено НПС. вып: 18:45 НПС восстановлено. | |
| 19:00 | Смену сдал: Ешн И.В | |
| 29.11.24 | Смену принял: Ешн И.В. | |
| 9:00 | Пропуск разобрал ОД: | |
| | ОВБ-7 Окольников Н.В., Мажар А.П. | |
| | ОВБ-8 Кондин А.А., Кинеферов Д.В. | |