Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
23.03.25. 09⁰⁰	Рапорт сдал	
	ОВБ-1 Каменщенко А.В., Путовсетов М.П	
	ОВБ-2 Едигаров Д.Э., Харламов Д.А	
	ОВБ-3 Байдюков С.Е., Ганиев Ф.Ф	
	ОВБ-4 Бешенцухов В.Л., Каменщенко В.В	
	ОВБ-5 Шаповалов С.И., Макаров В.В.	
	ОВБ-6 Арешенко А.С., Пахотский В.В	
09⁰⁰	Введены в состав смены: Самодумкин А.Ю., Есин И.В	
08¹⁰	ОВБ-4 Бешенцухову В.Л (Маяк) по БП-1111 в РТП-65 выведен в ремонт с.2. 10кВ	
	Выш: 08³⁵	
09²⁷	ДО СЭС ПАО „МР" Сухареву Д.В (Маяк) ПС 671 Сарбеево ф. 471 разобрать схему вкл. ЗН кл1	
	Выш: 09²²	
09⁴²	ОВБ-2 Едигарову Д.Э (Погореловка) по Н- 2243 повторный допуск бригады для ремонта/засыпки грунта ВЛ-10кВ	
	доп: 09⁴³	
09⁴⁶	ОВБ-3 Байдюкову С.Е. (Лесная Слобода) КТП-83 РУ-0,4кВ гр.2 кат.ов. ВРУ-5 проверить кл-0,4кВ на целостность изоляции	
	Выш: 09⁵³ (сдал)	
09⁵¹	ООО УК „Кремль Отис" Егоров Ю. (Кабуар) отсутствует 5 в части допов ЭОК „Кабуар"	
10²⁰	ДО Мытищинского РЭС Евсеева С.А (Кабуар) в РУН-1931 РУ-10кВ яч. кат.ов. КТП-1955 ошибочно откл кл-10кВ	
10⁵⁷	ОВБ-3 Байдюкову С.Е (Лесная Слобода) КТП-83 РУ-0,4кВ гр.2 кат.ов. ВРУ-5 уст. ПП 315А вкл.	
	Выш: 11⁰⁹	
11³⁰	ДО Мытищинского РЭС Евсеева С.А (Кабуар) в РУН-1931 РУ-10кВ яч. кат.ов КТП-1955 вкл. ВВ, ШР, ЛР	
14²⁰	ОВБ-6 Арешенко А.С (И.Сушилов) по БП-1112 выведен в ремонт кл-10кВ „ РП-51008 с.2. яч.14 - РТП-51019 с.1. яч.2"	
	Выш: 14⁴²	
14⁴³	ОВБ-6 Арешенко А.С (И.Сушилов) в РП-51008 с.2. яч.14 восстановить фазировку	
	Выш: 14⁵²	