Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
10:25	исправен и находится в месте хранения	
21:00	Следующие БП: 2654 И-5513	
	Смену принял: МВ Васильев МР	
	Смену сдал: А Ахмедов НВ	
	Дежур сдали	
	ОВБ 1 Пожалов МВ Кубанов ГИ	
	ОВБ 2 Зуев ЕМ, Субботин ДВ	
	ОВБ 3 Егоров ДА, Гуслов ИВ	
	ОВБ 4 Галкина ЛИ, Калашников ВИ	
	ОВБ 5 Балев АВ, Адамов АГ	
	ОВБ 6 Гришанов СА, Романенко АИ	
10:00	ОВБ 5 Балеву АВ (Колесникова) произвести осмотр оборудования в рамках ТО.	
	Вып 12:30	
10:14	ОВБ 2 Зуеву ЕМ (Мажашилово) произвести осмотр оборудования в рамках ТО.	
	Вып 12:43	
16:35	ОВБ 1 Пожалов МВ (Новобулатсимово) произвести осмотр оборудования в рамках ТО	
	Вып 17:05	
19:00	За время дежурства АО, ТМ, относящиеся к ИТС отображены в ОС, СВ, ОЖ. Имеется документация, ключи от б/д средства связи, защиты и жизнеобеспечения исправны, укомплектованы, находятся в местах хранения.	
	Следующие БП 2660 И.Д. 6543	
19:00	Смену принял Гришин ВК	
	Смену сдал МВ Васильев МР	
20:57	ООО УК Кремль - офис Спорт Юрьевец (Ник Кадуар) полное обесточение всего объекта	
20:59	АО Жилищное хозяйство Мытищи Корначев ЕВ, (Ник Кадуар) полное обесточение всего объекта	
21:02	ОВБ-6: Гришанову СА (Ник Кадуар) выехать на Ник Кадуар ОТН-1955	
	Вып: 21:32	

Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
10.11.25	2	
2⁰⁰	Мытищинский РЭС диспетчер Егоров П.Б. (ПЭ Кашуар) информации о обесточению пока нет, возможно АО на ПС Аксаково, много входящих звонков	
2²¹	Мытищинский РЭС диспетчер Егоров П.Б. (ПЭ Кашуар) обесточение на ПС Аксаково сельсовет, ТП-10кВ – РП-12 в не подозрение, до питание на РП-12 проблемы с ЦРП-10кВ не приходит напряжение с ЦРП-12 разбираются, на ПС Аксаково персонал занимается выключением. РЭСЕ запросили	
2²⁵⁶	ОВБ-6: Гришанков С.А (ПЭ Кашуар) напряжение подано	
2²⁵⁶	ОВБ-6: Гришанкову С.А (ПЭ Кашуар) осмотреть КТПН-1955, 1956, 1957, 1958 Вып: 23¹⁶	
2²⁵⁶	ООО УК Кромм-офис диспетчер УК (ПЭ Кашуар) напряжение подано в полном объеме, жалоб нет	
23¹⁶	Мытищинский РЭС диспетчер Егоров П.Б. (ПЭ Кашуар) подано напряжение по резервному питанию	
11.11.25	ООО УК кромм-офис Сторь Юрьевич (ПЭ Кашуар)	
0⁰⁴²	Обесточение всего объекта	
0¹⁰⁵	ООО УК Кромм-офис Сторь Юрьевич (ПЭ Кашуар) напряжение восстановлено	
0¹⁰⁵	Мытищинский РЭС диспетчер Егоров П.Б. (ПЭ Кашуар) ОП выполнял абонент, в внеплановых сетях, РЭС ОП не проводил. За время дежурства АО, ТП, отключения от НПС отображены в ОС, АОН, Аксенка, документы, акты от ОУ, средств связи, заявки с поисковых карты, укомплектованы и находятся в месах	