Дата, время	Содержание сообщений в течение смены, подписи о сдаче и приемке смены	Визы, замечания
11.10.24	в ОС, СБ, ОМР. Аптечка, ремонтная сумка от ЭЧ, средства связи и пожаротушения укомплектованы и находятся в месте хранения	
	Смену сдал [illegible] Чеховских БК	
14.10.24	смену принял [illegible] Чеховских БК	
9⁰⁰	ОВБ-7: Овсянников НВ	
	ОВБ-8: Мишуров ДВ, Колодин АА	
12⁵¹	ОВБ-3 Егорову ДА (нар пара Южный) РТП-46 РУ-10 кВ яч 3,8 без устр реле полож Вкл: 12:58	
13²⁴	ОВБ-3 Егорову ДА (нар пара Южный) и-4321 подготовить РМ и допустить бр ПР Исаков РТП-46 РУ-10 кВ яч 3,8 присл. вкл. линии.	
	Доп 13⁴⁰	
14²²	Пересерахель Муравьев АН (ОНП Михайлово): обесточение КТП-103 с 14¹⁰	
14²⁰	ДД Пособкатерго Токмаков ОВ Красногорск, АО в сети 6 кВ, бр. направлена будет через 1 час, телефон	
14³¹	ОВБ-8 Мишурову ДВ выехать в Д Тихомирово на КТП-103	
15²³	ОВБ-8 Мишуров ДВ (ОНП Михайлово) прибыл на КТП-103, провел осмотр - без замечаний. РУ-0,4 кВ напряжение отсутствует	
17¹⁵	Зл Шитовник БК (ПС Заокская) и-4331 Заявл., бр удалена	
17¹⁶	Исаков НД (нар пара Южный): и-4321 Заявл., бр. удалена, работы закончены	
18⁰⁷	Пересерахель Муравьев АН (ОНП Михайлово). В 17⁵⁰ электроснабжение восстановлено, КТП-103 в работе.	