

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОН ЭНЕРГО»

ИНН 9725058029 / КПП 772701001 / ОГРН 1217700399146

Юридический адрес: 117218, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Академический,
ул. Кржижановского, д. 15, к. 1, помещ. 2/1

Адрес обособленного подразделения:

123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, стр. 41,
комнаты 15м, 15н, 15о, 15п

Офис: +7 (495) 545-36-65

Контактный центр обслуживания потребителей: 8 (800) 600-57-83

Горячая линия по вопросам электроснабжения: 8 (800) 600-52-67

Почта: info@region-e.ru

Сайт: www.region-e.ru

**Информация о выводе в ремонт и вводе в работу оборудования электросетевых объектов
ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО» за 2025 год****Январь 2025 года**

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	14.01.2025	ЖК Южное Видное	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=131 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д.10 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д.10 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=133 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 10 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=147 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=42 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=30 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=62 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=76 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=93 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=92

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 14 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ЩНО В-1 ПвбШв-1 (4х50) L=11 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч А до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-499 (35) луч Б до ул. Березовая, д. 12 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=114 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Ермолинская, д. 1 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Березовая, д. 11 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=165
--	--	--

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х95) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х95) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-2 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х150) L=25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч А до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-497 (31) луч Б до ул. Фокина, д. 2 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-1 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-2 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-1 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-3 В-2 ПвбШв-1 (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ИТП В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-1 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Березовая, д. 13 ВРУ-ВНС В-2 ПвбШв-1 (4х35) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч Б до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПВзБбШп-1 (4х240) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-51128 (33) луч А до ул. Ермолинская, д. 2 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПВзБбШп-1 (4х240) L=140
--	--	--

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-1 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.1) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ул. Березовая, д. 18 ВРУ-4 В-2 (каб.2) ПвбШв-1 (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС1 В-1 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-БОС2 В-1 АПвбШп (4х300) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.1) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС1 В-2 (каб.2) АПвбШп (4х300) L=338 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-БОС2 В-2 АПвбШп (4х300) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч А до ВРУ-ЛОС В-1 АПвбШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-488 луч Б до ВРУ-ЛОС В-2 АПвбШп (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч А до ВРУ-ДОУ В-1 ПвбШп-1 (4х240) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-498 (34) луч Б до ВРУ-ДОУ В-2 ПвбШп-1 (4х240) L=268
2	29.01.2025	ТСЖ Андреевский Квартал	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.1 яч.3 до ТП-1458 луч А АСБ-10 (3х185) L=500,49 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч А до ТП-408 луч А АСБ-10 (3х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 45 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380

3	30.01.2025	ТСЖ Андреевский Квартал	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1423 с.2 яч.4 до ТП-1458 луч Б АСБ-10 (3х185) L=500,49 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1458 луч Б до ТП-408 луч Б АСБ-10 (3х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 44 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 45 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=720 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=380 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1458 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=380
4	31.01.2025	ТСЖ Андреевский Квартал	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-10 ячейка № 1 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Комплектное низковольтное распределительное устройство ЩО-2000 Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.1 яч.17 до ТП 1423 с.1 яч.1 АСБ-10 (3х185) L=466,61 Кабельная линия-10 кВ от РТП-82 с.2 яч.16 до ТП-1423 с.2 яч.2 АСБ-10 (3х185) L=466,61 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х120) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 40 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 41 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х185) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 42 В-1 АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 42 В-2 АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 43 В-1 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.1) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 43 В-2 (каб.2) АВБбШв (4х150) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-1 АВБбШв (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до р.п. Андреевка, д. 47 пристройка В-2 АВБбШв (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч А до Насосная В-1 АВБбШв (4х35) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1423 луч Б до Насосная В-2 АВБбШв (4х35) L=70
--	--	---

Февраль 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	03.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ21-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.13 до ТП-70 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=221

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч А до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-70 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.10 (К5) ВРУ-5.5 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=55
2	11.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч А до ТП-72 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=125 Кабельная линия-10 кВ от ТП-71 луч Б до ТП-72 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.5 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=132,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=152,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.4 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=152,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=162,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=167,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.8 (К4) ВРУ-4.6 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=167,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=77,48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=74,02

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-1 АПВБ6Шп (4х240) L=45,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.5 В-2 АПВБ6Шп (4х240) L=45,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=34,96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч А до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-71 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.2 (К1) ВРУ-1.4 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=22,2
3	12.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ
4	21.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.15 до ТП-73 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74 Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.16 до ТП-73 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=228,74 Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч А до ТП-71 луч А АПвПуг 3х(1х240/50) L=126 Кабельная линия-10 кВ от ТП-73 луч Б до ТП-71 луч Б АПвПуг 3х(1х240/50) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.4 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х120) L=82 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-1 АПВБ6Шп (4х150) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.5 В-2 АПВБ6Шп (4х150) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.6 (К3) ВРУ-3.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=37 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х185) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-1 АПВБ6Шп (4х95) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.4 В-2 АПВБ6Шп (4х95) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч А до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-1 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.1) АПВБ6Шп (4х150) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-73 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.4 (К2) ВРУ-2.3 В-2 (каб.2) АПВБ6Шп (4х150) L=73
5	24.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.16 ВРУ-7.3 В-2 АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ВРУ-ДООУ В-2 АПвБ6Шп-1 (4х150) L=136 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-74 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7
6	25.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН
7	27.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч А до ТП-75 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195 Кабельная линия-10 кВ от ТП-74 луч Б до ТП-75 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=195 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-1 АПвБ6Шп-1 (4х240) L=126

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч А до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-1 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.2 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х185) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.4 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.18 ВРУ-8.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=92 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.1 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.2 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=83 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.3 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х120) L=102 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.4 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.5 В-2 АПвБбШп-1 (4х240) L=126 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.1) АПвБбШп-1 (4х150) L=107 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-75 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.22 ВРУ-10.6 В-2 (каб.2) АПвБбШп-1 (4х150) L=107
8	28.02.2025	Квартал Новые Котельники	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.1 яч.19 до ТП-76 луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168 Кабельная линия-10 кВ от РП-11 с.2 яч.20 до ТП-76 луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=168 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-1 АПвБбШп-1 (4х240) L=121

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=44 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.1 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=145 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=121 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.4 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=44 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до мкр. Новые Котельники, д.20 ВРУ-9.6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до ШУНО АПвБШп-1 (4х16) L=7
--	--	--

Март 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	03.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч А до ТП-829 (3) луч А АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч А до ВРШ НО-1 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6
2	04.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ТП-829 (3) луч Б АПвПуг-10 3х(1х240/50) L=393 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-4-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=78

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=98 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=225 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=184 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=205 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=153 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ул. Рождественская, д.10 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х240) L=40 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-876 (2) луч Б до ВРШ НО-1 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6
3	06.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч А до ТП-830 (4) луч А АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-1 АПвБШп-1 (4х95) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-1 АПвБШп-1 (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=136
4	07.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ТП-830 (4) луч Б АПвПуг-10 3х(1х150/50) L=314 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=87 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х95) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х95) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=91 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=91

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=116 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-8 В-2 АПвБШп-1 (4х95) L=113 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-9 В-2 АПвБШп-1 (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.8 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=263 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-829 (3) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-7 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=136
5	10.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч А до ТП-831 (5) луч А АПвПут-10 3х(1х120/50) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРУ-1 КНС В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч А до ВРШ НО В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6
6	11.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ТП-831 (5) луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/50) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=66 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=141 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=71 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.6 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРУ-1 КНС В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-7 В-2 АПвБШп (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-830 (4) луч Б до ВРШ НО В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6
7	12.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН

			Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч А до ТП-6 луч А АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-1 АПвБШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч А до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120
8	13.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-1 (7.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-2 (7.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-4 (7.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.10 ВРУ-3 (7.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-1 (8.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-2 (8.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-4 (8.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.8 ВРУ-3 (8.3) НП В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.17 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-1 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-76 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.15 ВРУ В-2 АПвзБбШп-1 (4х240) L=300
9	13.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН

			Кабельная линия-10 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ТП-6 луч Б АПвПуг-10 3х(1х95/50) L=232 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-1.2 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=56 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=183 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 ВРУ-6 В-2 АПвБШп-1 (4х240) L=112 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4, с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-831 (5) луч Б до ул. Рождественская, д.4 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х120) L=120
10	14.03.2025	ЖК Стрела	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 10 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5 Панель распределительного щита ЩО-70 № 6 Панель распределительного щита ЩО-70 № 7 Панель распределительного щита ЩО-70 № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 9 Панель распределительного щита ЩО-70 № 10 Панель распределительного щита ЩО-70 № 11 Панель распределительного щита ЩО-70 № 12 Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.1 яч.125 (ф.116) до ТП-1 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=1017 Кабельная линия-10 кВ от ПС-255 "Костино" с.2 яч.232 (ф.220) до ТП-1 с.2 яч.8 АСБл-10 (3х240) L=1017 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=135

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-1 АВББШв (4х240) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=73 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=135 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-1 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-1 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-2 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-3 В-2 ВБШв (4х240) L=73,7 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-1 ВБШв (4х240) L=73,3 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-4 В-2 ВБШв (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-1 ВБШв (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-1 АВББШв (4х240) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.3 ВРУ-6 В-2 АВББШв (4х240) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.1 до ВРУ-ВНС В-1 АВББШв (4х50) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 с.2 до ВРУ-ВНС В-2 АВББШв (4х50) L=68 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.1 яч.4 до ТП-2 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=173 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 с.2 яч.7 до ТП-2 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=165
--	--	---

11	14.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=146 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-4 (10.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-1 (10.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-2 (10.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=55 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=206 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 НП (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=219 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.6 ВРУ-3 (10.3) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х185) L=230 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-1 (11.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=150
----	------------	------------------	--

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2(11.2) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-90 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-2 (11.2) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х185) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-1 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.1) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-4 (11.4) В-2 (каб.2) АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=88 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-1 АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-153 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.4 ВРУ-3 (11.3) НП В-2 АПвзБ6Шп-1 (4х240) L=150
12	14.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч А до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129
13	17.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=415 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=415 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=420 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-1 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Очистные сооружения ВРУ-2 В-2 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х240) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Очистные сооружения ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=476 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Стоянка (Г-1,Г-2) ВРУ В-1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=300 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Стоянка (Г-3) ВРУ В-2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=245 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Центр ТБО ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Центр ТБО ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АВБ6Шв-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АВБ6Шв-1 (4х185) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.13 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-1 НП В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.12 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Солнечный пр-д, д.8 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х240) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-2 В-2 АВБ6Шв-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч А до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв-1 (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-377 луч Б до Ново-Молоковский б-р, д.19 ВРУ-1 В-2 АВБ6Шв-1 (4х185) L=125
14	17.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-1 Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-6 луч Б до ул. Солнечная, д.1 ВРУ-2 Школа В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=129
15	18.03.2025	ЖК Ново-Молоково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-1 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-1 (9.1) В-2 (каб.3) АПвзБбШп-1 (4х240) L=450 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-2 (9.2) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-3 (9.3) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=285 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-4 (9.4) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=190 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-5 (9.5) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х185) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210

			Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до Солнечный пр-д, д.6 ВРУ-6 (9.6) В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.1 до ВРУ-ДОУ В-1 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.1) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-77 с.2 до ВРУ-ДОУ В-2 (каб.2) АПвзБбШп-1 (4х240) L=350
16	18.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.1 яч. ф.2 до ТП-792 (1) луч А АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70 Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч А до ТП-876 (2) луч А АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=166 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=103 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-1 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч А до ВРШ НО-3 В-1 АПвБШп-1 (4х35) L=6

17	19.03.2025	ЖК 1-ый Лермонтовский	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от РП-49 с.2 яч. ф.3 до ТП-792 (1) луч Б АПвПуг-10 3х(1х500/70) L=70 Кабельная линия-10 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ТП-876 (2) луч Б АПвПуг-10 3х(1х400/70) L=275 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=148 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=202 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А1 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х185) L=109 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-А2 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х185) L=109 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=78 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ул. Рождественская, д.12 с.1 ВРУ-Автостоянка В-2 (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=68 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-792 (1) луч Б до ВРШ НО-3 В-2 АПвБШп-1 (4х35) L=6
18	25.03.2025	ЖК Стрела	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 № 1 Панель распределительного щита ЩО-70 № 2 Панель распределительного щита ЩО-70 № 3 Панель распределительного щита ЩО-70 № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 № 5

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-5 В-2 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-2 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-6 В-1 ВБШв (4х240) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.1 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-1 АВБШв (4х240) L=80,5 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 с.2 до ул. Академика Легостаева, д.4 к.2 ВРУ-7 В-2 АВБШв (4х240) L=80,5
--	--	--	---

Апрель 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	21.04.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч А до ТП-2 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=203,4 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-1 НП АПвБШп (4х95) L=94
2	22.04.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 III Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от ТП-1 луч Б до ТП-2 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=210,42 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х185) L=94 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=49 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-6 В-2 НП АПвБШп (4х95) L=100
3	23.04.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 IDI Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-1 АПвБбШп (4х95) L=176 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=207 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=207 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБбШп (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБбШп (4х240) L=175 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-1 АПвБбШп (4х95) L=208 Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1080,5
4	23.04.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.1 яч.3 до ТП-3 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=165 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-1 АПвБШп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-1 АПвБШп (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч А до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200
5	24.04.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-ИТП В-2 АПвБбШп (4х95) L=187

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=186 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д. 10 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=154 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до Красногорский б-р, д.10 ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х95) L=155 Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=1089,43
6	25.04.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Комплектное распределительное устройство RM-6 PDI Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч А до ТП-3 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=206 Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 луч Б до ТП-3 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=212
7	25.04.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.2 яч.6 до ТП-4 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=112 Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.2 яч.7 до ТП-7 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100
8	28.04.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 6

			Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 8 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-2 с.2 яч.6 до ТП-3 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х150) L=162 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-2 В-2 АПвБШп (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 15 (К1) ВРУ-3 В-2 АПвБШп (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=215 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-5 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-6 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=210 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х150) L=200 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-2 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 14 (К2) ВРУ-7 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х150) L=200
9	29.04.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.6 до ТП-5 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=628,3 Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч А до ТП-4 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=189,27 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-1 НП АПвБШп (4х95) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-1 АПвБШп (4х95) L=57
10	30.04.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ11-630 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.15 до ТП-5 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=631,28

		Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.7 до ТП-1 луч А АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=353,24 Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.14 до ТП-1 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=362 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-1 АПвБ6Шп (4х185) L=129 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-1 В-2 АПвБ6Шп (4х185) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБ6Шп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБ6Шп (4х185) L=60 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-1 НП АПвБ6Шп (4х95) L=57 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-3 В-2 НП АПвБ6Шп (4х95) L=51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-1 АПвБ6Шп (4х95) L=84 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до Красногорский б-р, д. 8 ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп (4х95) L=57 Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 луч Б до ТП-4 луч Б АПвПуг-10 3х(1х120/35) L=196,25 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБ6Шп (4х185) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-2 В-2 НП АПвБ6Шп (4х95) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до Красногорский б-р, д. 6 ВРУ-ИТП В-2 АПвБ6Шп (4х95) L=51
--	--	---

Май 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	06.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.2 яч.6 до ТП-5 с.1 яч.3 АСБл-10 (3х240) L=340 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч А до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51
2	12.05.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-1 НП АПвБШп(Г)-1 (4х95) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до ВРУ-ЦТП В-1 АПвБШп(Г)-1 (4х95) L=106 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-1 АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=132 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч А до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-1 НП АПвБШп(Г)-1 (4х95) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-2 В-2 НП АПвБШп (4х95) L=135
3	13.05.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ11-1000 кВА Комплектное распределительное устройство 0,4 кВ ЩРНВ Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-5 В-2 НП АПвБШп(Г)-1 (4х95) L=77 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Ильинский б-р, д. 2А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=120

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до ВРУ-ЦТП В-2 АПвБШп(Г)-1 (4х95) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1 луч Б до Красногорский б-р, д. 3 ВРУ-1 В-2 АПвБШп(Г)-1 (4х185) L=140
4	14.05.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-315 Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.2 яч.12 до КТПН-10096 АПвПуг-10 3х(1х95) L=60
5	14.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1600 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-4 с.1 яч.3 до ТП-5 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=82,65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=82,65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=82,65 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=165,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=165,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.2 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=165,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=85,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=85,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.3 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=85,32 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=132,51 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-4 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 11 ВРУ-4.4 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=132,51
6	15.05.2025	мкр. Павшинская Пойма	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.1) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до муфты на границе участка (каб.2) АПвБШп-1 (4х150) L=83,335 Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (автомойка) АПвБШп-1 (4х50) L=36,05

			Кабельная линия-0,4 кВ от КТПН-10097 до ВРЩ (зарядная станция) АПвБШп-1 (4х150) L=28,89 Кабельная линия-10 кВ от РП-20026 с.1 яч.9 до КТПН-10097 АПвПуг 3х(1х95/25) L=19,8
7	19.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 4 Панель распределительного щита ЩО-70 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-5 с.1 яч.2 до ТП-7 с.2 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=340 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ (Подземная автостоянка) В-1 АПвБШп (4х240) L=228,9 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч А до ВРУ КНС-2 АПвБШп (4х150) L=350
8	20.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393АТ ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298АТ ячейка № 8 Панель распределительного щита ЩО-70 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=86,29 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, д.10 ВРУ-1 (Парк-Отель) В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=86,29 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-5 луч Б до ул. Кудрявцева, стр.14А ВРУ (Подземная автостоянка) В-2 АПвБШп (4х240) L=228,9
9	21.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-25 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 5 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 9 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 11 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 13 Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 15 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 17 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298 ячейка № 19 Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.11 до ТП-2 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х150) L=230

			Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.13 до ТП-7 с.2 яч.7 АСБл-10 (3х240) L=160 Кабельная линия-10 кВ от РТП-65 с.1 яч.15 до БРТП №7 (Юннатов) яч.4 АСБл-10 3х(1х240) L=800 Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) до РТП-65 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=6700 Кабельная линия-10 кВ от ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 Б) до РТП-65 с.1 яч.5 АСБл-10 (3х240) L=6700
10	22.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=320 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-12 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=320 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=325 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 14Б Автостоянка ВРУ-13 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=325 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10 стр. 15А ВРУ-38 Апарта-Отель В-1 АПвБШп (4х185) L=130 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 21 КНС-1 В-1 АПвБШп (4х16) L=240 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр.15Д ВРУ-37 ТЦ Бутики В-1 АПвБШп (4х120) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 24 ВРУ-КНС-2 (Др.НС) В-1 АПвБШп (4х120) L=21 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ул. Кудрявцева, д. 10, стр. 17 ВРУ-Ангар В-1 АПвБШп (4х120) L=250 Кабельная линия-0,4 кВ от РТП-65 луч А до ВРУ-36 В-1 Эллинг (Ангар) АПвБШп (4х120) L=250
11	22.05.2025	ДНП Михалково	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Камера сборная одностороннего обслуживания КСО Силовой масляный трансформатор ТМГ-400 кВА Низковольтное комплектное распределительное устройство ШНН Кабельная линия-6 кВ от опоры ЛЭП-6кВ ТП-93-КРУН-58 до КТП(Н)-103 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=20
12	26.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 4 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 6 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 7 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-298М ячейка № 8 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, д. 16 ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х185) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=220 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=125,17 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч А до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до ул. Кудрявцева, стр. 23 ВРУ-Школа В-2 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=125,17 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до КПП-Паркинг В-2 АПвБШп (4х16) L=75 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-7 луч Б до Ангара В-2 ВВг-1 (4х16) L=50
13	30.05.2025	ЖК Маяк	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 2 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-305 ячейка № 3 Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-3 с.1 яч.3 до ТП-4 с.1 яч.2 АСБл-10 (3х240) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-8 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=115

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-9 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-10 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х240) L=105 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.1) АПвБШп (4х120) L=100 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-3 луч А до ул. Кудрявцева, д. 12 (К3) ВРУ-11 В-1 (каб.2) АПвБШп (4х120) L=100
--	--	---

Июнь 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	16.06.2025	ЖК Новое Лыткарино	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-660 луч А (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.2 ф.144 - ТП-660 луч А) АСБл-10 (3х240) L=244 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до ул. 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч А до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-1 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-662 луч А АСБл-10 (3х240) L=223
2	17.06.2025	ЖК Новое Лыткарино	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Кабельная линия-10 кВ от соединительной муфты до ТП-660 луч Б (на КЛ-10 кВ РТП-26 с.1 ф.104 - ТП-660 луч Б) АСБл-10 (3х240) L=244 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15А ВРУ-1 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Б ВРУ-2 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15В ВРУ-3 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х185) L=63 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-660 луч Б до 6-й микрорайон, д.15Г ВРУ-4 В-2 (каб.3) АПвБШвнг-1 (4х120) L=69 Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-662 луч Б АСБл-10 (3х240) L=223
3	18.06.2025	ЖК Новое Лыткарино	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч А до ТП-661 луч А АСБл-10 (3х240) L=427 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-1 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч А до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-1 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310
4	19.06.2025	НП Новые Вешки	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ТП-1212 (3) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.1 АВБбШв-1 (4х120) L=180 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.1 до ЩР-2.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.3 АВБбШв-1 (4х120) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-2.3 до ЩР-2.4 АВБбШв-1 (4х95) L=48

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1211 (2) луч Б до ЩР-2.5 АВБ6Шв-1 (4х150) L=194
5	19.06.2025	ЖК Новое Лыткарино	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-660 луч Б до ТП-661 луч Б АСБл-10 (3х240) L=427 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.32 ВРУ-1.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х185) L=140 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.1 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=270 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.1) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.2 В-2 (каб.2) АПвБШвнг-1 (4х240) L=315 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-661 луч Б до 6-й микрорайон, д.33 ВРУ-2.3 Паркинг В-2 АПвБШвнг-1 (4х240) L=310
6	20.06.2025	НП Новые Вешки	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1211 (2) луч А до ТП-1212 (3) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=315 Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ТП-1213 (4) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=305 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.1 АВБ6Шв-1 (4х120) L=149 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.1 до ЩР-3.2 АВБ6Шв-1 (4х95) L=48 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч А до ЩР-3.3 АВБ6Шв-1 (4х120) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.3 до ЩР-3.4 АВБ6Шв-1 (4х95) L=27
7	20.06.2025	ЖК Новое Лыткарино	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=124 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=174 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч А до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-1 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=114
8	23.06.2025	НП Новые Вешки	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ТП-1213 (4) луч Б АПвБШв-10 3х(1х240) L=305 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.7 до ЩР-3.5 АВБбШв-1 (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.6 АВБбШв-1 (4х150) L=142 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.6 до ЩР-3.7 АВБбШв-1 (4х150) L=101 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1212 (3) луч Б до ЩР-3.8 АВБбШв-1 (4х240) L=309 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-3.8 до ЩР-3.9 АВБбШв-1 (4х95) L=27
9	23.06.2025	ЖК Новое Лыткарино	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.5 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.6 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.7 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=177 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.1) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-662 луч Б до мкр. 6, д.15Д ВРУ-3.8 В-2 (каб.2) АВВГнг-LS-1 (4х240) L=118
10	23.06.2025	ЖК Кратово	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 2 Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-117А Силовой масляный трансформатор ТМГ-1000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от КРУН-117А до КТП-3427А с.1 яч.1 АСБл-10 (3х70) L=129 Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-1 до КРУН-117А АСБл-10 (3х70) L=12 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=110 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-1 АПвБбШв (4х120) L=120 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=60

			Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч А до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-1 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=60
11	24.06.2025	ЖК Кратово	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО-393М ячейка № 4 Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУ(Н)-118А Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от КРУН-118А до КТП-3427А с.2 яч.3 АСБл-10 (3х70) L=130 Кабельная линия-10 кВ от ЛР-3427-2 до КРУН-118А АСБл-10 (3х70) L=12 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29В, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=115 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-2 В-2 АПвБбШв (4х120) L=125 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.1) АПвБбШв (4х185) L=65 Кабельная линия-0,4 кВ от КТП-3427А луч Б до ул. Счетчикова д.29Г, ВРУ-1 В-2 (каб.2) АПвБбШв (4х185) L=65
12	25.06.2025	НП Новые Вешки	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.1 АВБбШв-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-4.1 до ЩР-4.2 АВБбШв-1 (4х95) L=27 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.3 АВБбШв-1 (4х95) L=128 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1213 (4) луч Б до ЩР-4.4 АВБбШв-1 (4х95) L=110
13	26.06.2025	НП Новые Вешки	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ТП-1215 (6) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.1 АВБбШв-1 (4х120) L=171 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.1 до ЩР-5.2 АВБбШв-1 (4х95) L=17 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.3 АВБбШв-1 (4х150) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.3 до ЩР-5.4 АВБбШв-1 (4х120) L=70 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч А до ЩР-5.5 АВБбШв-1 (4х185) L=192 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.5 до ЩР-5.6 АВБбШв-1 (4х120) L=102
14	27.06.2025	НП Новые Вешки	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ТП-1215 (6) луч А АПвП-10 3х(1х240) L=310 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.7 АВБбШв-1 (4х120) L=98

			Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.7 до ЩР-5.8 АВБ6Шв-1 (4х95) L=80 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.9 АВБ6Шв-1 (4х240) L=108 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.9 до ЩР-5.10 АВБ6Шв-1 (4х185) L=143 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.10 до ЩР-5.11 АВБ6Шв-1 (4х120) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1214 (5) луч Б до ЩР-5.12 АВБ6Шв-1 (4х185) L=224 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-5.12 до ЩР-5.13 АВБ6Шв-1 (4х95) L=38
--	--	--	---

Июль 2025 года

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов:

№п/п	Дата	Объект	Наименование мероприятий
1	01.07.2025	НП Новые Вешки	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-630 кВА "Устройство комплектное распределительное RM-6 PDI " Комплектное низковольтное распределительное устройство ШРНН Кабельная линия-10 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ТП-1216 (7) луч Б АПвП-10 3х(1х240) L=500 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.1 АВБ6Шв-1 (4х150) L=171 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.1 до ЩР-6.2 АВБ6Шв-1 (4х120) L=85 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.5 АВБ6Шв-1 (4х240) L=160 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.5 до ЩР-6.6 АВБ6Шв-1 (4х150) L=89 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.6 до ЩР-6.7 АВБ6Шв-1 (4х120) L=59 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.8 АВБ6Шв-1 (4х240) L=171 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.8 до ЩР-6.9 АВБ6Шв-1 (4х120) L=17 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.9 до ЩР-6.10 АВБ6Шв-1 (4х120) L=96 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.11 АВБ6Шв-1 (4х240) L=265 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.11 до ЩР-6.12 АВБ6Шв-1 (4х120) L=90 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-1215 (6) луч Б до ЩР-6.13 АВБ6Шв-1 (4х240) L=381 Кабельная линия-0,4 кВ от ЩР-6.13 до ЩР-6.14 АВБ6Шв-1 (4х150) L=27
2	02.07.2025	ЖК Влюбержцы	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 1 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 2 Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.3 до ТП-629 с.1 яч.6 АСБл-10 (3х240) L=484 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=194 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-1 АВБ6Шв (4х240) L=54

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-1 АВБбШв (4х240) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-1 АВБбШв (4х300) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-1 АВБбШв (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-1 АСБл-1 (4х150) L=144 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-1 АВБбШв (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-1 АСБл (4х95-1) L=281 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-1 АВБбШв (4х150) L=250
3	03.07.2025	ЖК Влюбберцы	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 3 Камера сборная одностороннего обслуживания КСО- 298БЭМ ячейка № 4 Силовой масляный трансформатор ТМГ-2000 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.16 до ТП-629 с.2 яч.1 АСБл-10 (3х240) L=484 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=194 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.1 (К1) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=159 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 В-2 АВБбШв (4х240) L=54 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-2 В-2 АВБбШв (4х240) L=72 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-3 В-2 АВБбШв (4х300) L=122 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-4 В-2 АВБбШв (4х240) L=167 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=117 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-2 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=164 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.14 (К3) ВРУ-3 В-2 АСБл-1 (4х150) L=144

			Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Урицкого, д.16 к.2 (К2) ВРУ-1 (Подземный паркинг) В-2 АВБ6Шв (4х150) L=74 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч А до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=283 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Коммунистическая, д.5/20 ВРУ-2 (НП) В-2 АСБл (4х95-1) L=281 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-629 луч Б до ул. Шевлякова, уч.21А ВРУ (ИП Позднякова) В-2 АВБ6Шв (4х150) L=250
4	07.07.2025	ЖК Влюбберцы	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.1 яч.7 до ТП-514 Т-1 АСБл-10 (3х120) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х95) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-1 АСБл-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-1 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч А до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-1 АСБл-1 (4х95) L=175
5	08.07.2025	ЖК Влюбберцы	Вывод и ввод электроустановки для текущего ремонта следующего оборудования: Силовой масляный трансформатор ТМГ-1250 кВА Комплектное низковольтное распределительное устройство НКУ-БЭМ Кабельная линия-10 кВ от РП-48 с.2 яч.12 до ТП-514 Т-2 АСБл-10 (3х120) L=10 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=127 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=127

		Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.30Б ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х95) L=97 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-1 В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х240) L=209 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32 ВРУ-2 В-2 АСБл-1 (4х240) L=228 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Шевлякова, д.11 ВРУ-1 (ДОУ) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х120) L=150 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-1 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.1) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. Урицкого, д.10 ВРУ-2 (МОУ СОШ №26) В-2 (каб.2) АСБл-1 (4х150) L=170 Кабельная линия-0,4 кВ от ТП-514 луч Б до ул. 8 Марта, д.32А ВРУ-1 (Паркинг) В-2 АСБл-1 (4х95) L=175
--	--	--

Главный инженер



А.А. Исупов