

О мероприятиях необходимых для аварийно-восстановительного  
ремонта инженерных коммуникаций и сооружений

Московская область

«11» июля 2024 г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель организации балансодержателя коммуникаций (наименование организации, Ф.И.О и должность  
представителя) \*

ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО», Исупов Александр Анатольевич, главный инженер

Представитель организации производителя работ (наименование организации, Ф.И.О и должность  
представителя) \*\*

ООО «СЭС», Гречаный Павел Викторович, нач. С ОТО и РЭО

Составили настоящий акт о нижеследующем:

при обследовании инженерных коммуникаций (указать вид коммуникаций) КЛ-10 кВ направлением \_\_\_\_\_  
«ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 Б) – РТП-65 с.1 яч.5»

По адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Юннатов, д.21, к.10

(административный округ, улица, № дома)

Выявлены следующие повреждения:

Место повреждения изоляции КЛ-10 кВ определено при помощи электролаборатории.

Адрес-привязка места повреждения: Московская обл., г. Химки, ул. Юннатов, д.21, к.10

Явных (видимых) признаков повреждения не выявлено.

Указать наличие отключения от: тепло-, водо-, энерго-, газоснабжения, линии связи:

(нужное подчеркнуть)

Для устранения повреждений необходимо выполнить следующие виды работ:

*в кратчайший срок произвести ремонт и ввод в эксплуатацию КЛ для обеспечения категории  
надежности потребителя и исключения развития технологического нарушения, аварии.*

Размер предполагаемого разрытия: 5 м2

Подписи:

Представителя организации балансодержателя коммуникаций (Ф.И.О., должность, подпись и печать)

Исупов Александр Анатольевич, главный инженер

Представителя организации производителя работ (Ф.И.О., должность, подпись и печать)

Гречаный Павел Викторович, нач. С ОТО и РЭО

- **Примечание:** Акт аварийности — это акт комиссионного обследования инженерных коммуникаций, и он не может быть составлен при участии одного представителя организации