

**Акт
об осуществлении технологического присоединения**

№ 8/4

от " 08 " сентября 2014 г.

Открытое акционерное общество «Московская объединенная электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора департамента по технологическому присоединению и развитию услуг в Московской области Захарова Бориса Андреевича, действующего на основании Доверенности № 1д-69 от 28.01.2014 г., с одной стороны, и

Открытое акционерное общество «Химкинская электросеть», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Суслова Владимира Ивановича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

Исполнитель оказал Заказчику услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) Заказчика в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от **17.05.2013г. № ИА-12-302-1562(926467)** в полном объеме по первому этапу(очереди) на сумму **569 453 (Пятьсот шестьдесят девять тысяч четыреста пятьдесят три) рубля 21 копейка**, в том числе НДС – 86 865 (Восемьдесят шесть тысяч восемьсот шестьдесят пять) рублей 74 копейки, выполненными по техническим условиям от **30.04.2014г. №34-08/1367-926467**.

Акт о выполнении технических условий от 21 августа 2014 года № С/1427.

Характеристики выполненного присоединения:

максимальная мощность **879,03 кВт**;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов **2000 кВА**.

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Категория надежности электроснабжения | Предельное значение коэффициента реактивной мощности |
|---------------------|--|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---------------------------------------|--|
| 1 | ПС 220/110/10/6 кВ Старбеево (№671) | ЗРУ-10 кВ с.3 яч.фид.55 | 10 | 879,03 | 2000 | 2 | - |
| 2 | ПС 220/110/10/6 кВ Старбеево (№671) | ЗРУ-10 кВ с.4 яч.фид.71 | 10 | | | 2 | - |

Приборы учета (измерительные комплексы):

| Точка присоединения | Приборы учета | | | Измерительные трансформаторы тока | | | | Измерительные трансформаторы напряжения | | | |
|---------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------------------------|--------|---------------------------|----------------|---|------------|---------------------------|----------------|
| | Место установки | Тип | Класс точности | Место установки | Тип | Коэффициент трансформации | Класс точности | Место установки | Тип | Коэффициент трансформации | Класс точности |
| 1 | ЗРУ-10 кВ 3 секция яч.55 | СЭТ-4ТМ.03.01 | 0,2S | ЗРУ-10 кВ 3 секция яч.55 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,2S | ЗРУ-10 кВ 3 секция яч.59 | НАМИ-10-У2 | 10000/100 | 0,5 |
| 2 | ЗРУ-10 кВ 4 секция яч.71 | СЭТ-4ТМ.03.М | 0,2S | ЗРУ-10 кВ 4 секция яч.71 | ТЛО-10 | 600/5 | 0,2S | ЗРУ-10 кВ 4 секция яч.78 | НАМИ-10-У2 | 10000/100 | 0,5 |

Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики: независимая
МТЗ с $I_{cp}=700$ А, $T_{cp}=1,4$ сек.

Автономный резервный источник питания:

нет

(место установки, тип, мощность и др.)

Прочие сведения: _____

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения и др.)

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) к электрической сети Исполнителя выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Заказчик претензий по оказанию услуг к Исполнителю не имеет.

Подписи сторон

Исполнитель

Заказчик

Директор департамента по технологическому
присоединению и развитию услуг в
Московской области

Генеральный директор



Б.А. Захаров /


(подпись)

М.П.

В.И. Суслов /

(подпись)

М.П.



Работы выполнены в полном объеме

Главный инженер

Абраменкова Т.В.

Начальник сетевого района

Тарунов А.Б.

Начальник отдела

технологического присоединения

Мишарин Д.Г.



Открытое акционерное общество
"Московская объединенная электросетевая компания"

115114, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Павелецкий пр-д, д. 3, стр. 2
Тел.: (495) 980 1288, факс: (495) 585 1451, www.moesk.ru • e-mail: odou@moesk.ru
ОКПО 75273098 ОГРН 1057746555811 ИНН/КПП 5036065113/997450001

08.09.2014 № МОЭСК/роз/1404

На № _____ от _____

О подписании акта

Генеральному директору
ОАО «Химкинская
электросеть»
В.И. Суслову

Юбилейный пр-т, д.77,
г.о.Химки, Московская
область, 141400

Уважаемый Владимир Иванович!

Направляю Вам подписанный со стороны ОАО «Московская объединенная электросетевая компания» Акт об осуществлении технологического присоединения по 1 этапу к Договору от 17.05.2013г. ИА-12-302-1562 (926467) об осуществлении технологического присоединения дополнительной мощности энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Прошу Вас в течение 30 календарных дней подписать акт и направить в ОАО «МОЭСК» либо, в случае несогласия с условиями документа, направить мотивированный отказ от их подписания.

Приложение:

1. Акт об осуществлении технологического присоединения на 2 л. в 2 экз.

С уважением,
Директора департамента
по технологическому присоединению
и развитию услуг в Московской области

Б.А. Захаров