

АКТ № 5-О

обследования кабельной линии 10 кВ
«ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) – РТП-65 с.1 яч.5»

г. Москва

03.03.2025 г.

Комиссия, назначенная генеральным директором ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»
Ковалевым А.Л., в составе:

Представитель организации-балансодержателя ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»:

Главный инженер ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

Исупов А.А.

Представители эксплуатирующей организации ООО «СЭС»:

Главный инженер ООО «СЭС»

Дунаев Н.В.

Начальник С ОТО и РЭО ООО «СЭС»

Гречаный П.В.

составили настоящий Акт о том, что было произведено лабораторное обследование
КЛ-10 кВ «ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) – РТП-65 с.1 яч.5».

В результате лабораторных контрольных испытаний указанной кабельной линии
получены данные о наличии токов утечки с значениями, близкими к максимально допустимым,
о чём составлен Протокол от 03.03.2025 г. с указанием точных параметров и характеристик.

Приложение:

1. Протокол испытания изоляции кабелей повышенным напряжением от 03.03.2025 г.

Вывод комиссии: Кабельная линия «ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) – РТП-65 с.1 яч.5» на дату
составления Акта признана ограничено годной для последующей эксплуатации с условием
планирования и проведения ее реконструкции с заменой участка кабельной линии. В случае не
проведения реконструкции, дальнейшая эксплуатация данной КЛ-10 кВ может привести к
новым технологическим нарушениям и, как следствие, полному или частичному ограничению
режима потребления электрической энергии.

Подписи членов комиссии:

Представитель организации-балансодержателя ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»:

Главный инженер ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

Исупов А.А.

Представители эксплуатирующей организации ООО «СЭС»:

Главный инженер ООО «СЭС»

Дунаев Н.В.

Начальник С ОТО и РЭО ООО «СЭС»

Гречаный П.В.

