

Утверждаю:
Главный инженер ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»

А.А. Исупов

Подпись

Ф.И.О.

«26» февраля 2025 г.

ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 10-В

Кабельная линия 10 кВ «ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) – РТП-65 с.1 яч.5», L= 6,7 км

(диспетчерское наименование, планируемого к ремонту объекта)

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Количество	Отметка о выполнении (дата)
1	-Токи утечки близки к максимально допустимым значениям ввиду большого количества соединительных муфт.	Замена участка КЛ-10 кВ «ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) – РТП-65 с.1 яч.5»	190 м	
2	-Снижение сопротивления изоляции и увеличение токов утечки вследствие множественных тепловых ударов при КЗ	Замена участка КЛ-10 кВ «ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) – РТП-65 с.1 яч.5»	190 м	

Заключение: Кабельная линия 10 кВ «ПС-671 с.3 яч.55 (ф.355 А) – РТП-65 с.1 яч.5» признана ограниченно годной для эксплуатации. Требуется проведение реконструкции с заменой участка КЛ по адресу: Московская обл., г. Химки, ул. Озерная, вблизи д.1.

Ведомость составил:

Мастер ООО «СЭС»

должность

Залалетдинов В.А.

ФИО

подпись

26.02.2025г.

дата

Ведомость проверил:

Гл.инженер ООО «СЭС»

должность

Дунаев Н.В.

ФИО

подпись

26.02.2025г.

дата