

Утверждаю:  
Главный инженер ООО «РЕГИОН ЭНЕРГО»  
А.А. Исупов  
Подпись  
Ф.И.О.

«27» февраля 2025 г.

### ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ № 12-В

#### Кабельная линия 10 кВ «ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) – РТП-65 с.2 яч.6», L= 6,7 км

(диспетчерское наименование, планируемого к ремонту объекта)

№ п/п	Наименование дефекта	Наименование работ	Количество	Отметка о выполнении (дата)
1	-Токи утечки близки к максимально допустимым значениям ввиду большого количества соединительных муфт.	Замена участка КЛ-10 кВ «ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) – РТП-65 с.2 яч.6»	160 м	
2	-Снижение сопротивления изоляции и увеличение токов утечки вследствие множественных тепловых ударов при КЗ	Замена участка КЛ-10 кВ «ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) – РТП-65 с.2 яч.6»	160 м	

**Заключение:** Кабельная линия 10 кВ «ПС-671 с.4 яч.71 (ф.471 А) – РТП-65 с.2 яч.6» признана ограниченно годной для эксплуатации. Требуется проведение реконструкции с заменой участка КЛ по адресу: Московская обл., г. Химки, Ленинский пр-т, вблизи д.27А.

Ведомость составил:

Мастер ООО «СЭС»

должность

Залалетдинов В.А.

ФИО

подпись

27.02.2025г.

дата

Ведомость проверил:

Гл.инженер ООО «СЭС»

должность

Дунаев Н.В.

ФИО

подпись

27.02.2025г.

дата